


# 國立臺灣大學 函

地址：10617 台北市羅斯福路 4 段 1 號  
聯絡人：陳財富  
聯絡電話：02-33669831#14  
電子郵件：tsiafuchen@ntu.edu.tw  
傳 真：02-33669835

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 98 年 5 月 13 日  
發文字號：校總字第 0980019364 號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明三



主旨：颱風季將至，請各單位加強防颱措施，請 查照。

說明：


- 一、依據台灣電力公司台北市區營業處 98 年 4 月 9 日 D 北市字第 0980301032 號函辦理。
- 二、颱風季將至各單位加強預作防颱準備。
- 三、各單位依據自主檢查表（如附件），確實檢查填寫。
- 四、發現損壞及異常儘早提出修繕，並將自主檢查結果，陳送單位主管簽核，函文送營繕組備查。

正本：校總區各單位  
副本：總務處營繕組

校 長

李 嗣 濤

依分層負責規定授權單位主管決行



國力台灣大學防颱系館自主檢查表 單位：			館名：		
項次	檢查項目	檢查重點	正常	異狀	說明
一	頂樓				
1	頂樓水塔	牢固；有無蓋子、上鎖、紮牢			
2	頂樓排水孔	順暢否、有無落葉或阻塞物			
3	頂樓給水管	管線有無固定、損壞漏水			
4	冷卻水塔	基座固定良好否			
5	冷卻水塔馬達	基座固定良好否			
6	冰水主機	機體查修門完好可栓緊			
7	實驗室排氣裝備	排風管、馬達是否固定			
二	館舍週邊				
1	排水溝	有無淤塞、排水順暢否			
2	車道入口	是否為低窪處、備有沙包否、排水順暢否			
3	冷卻水塔	基座固定良好否			
4	冷卻水塔馬達	基座固定良好否			
5	外牆附掛物	冷氣架是否良好、無鏽蝕;排風管有牢固否			
三	地下室				
	污水馬達	是否操作、功能正常			
四	其他				

註記：1.請事務組清除排水溝淤塞及沙包申請  
2.遇故障及異常向營繕組申請報修